



नगर निगम, लखनऊ

प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि नेशनल बिल्डिंग कोड 2005 के अनुसार लखनऊ जलपट्ट में स्तूल भवनों की उपयुक्तता के संबंध में पत्रांक-6696-6701/2009-2010 दिनांक दिनांक 15.02.09 तथा मुख्य अभियंता कार्यालय के आदेश दिनांक 31/01/11 के संबंध में आपका निम्नवत है :-

विशेष नोट: श्रमिकों (अंगुष्ठिका) स्तूल भवन का निर्माण 2005 परियोजना 2133273
 विद्यालय का नाम : (सी.पी.) - 3वां एपी - डावलगा (अंगुष्ठिका) नगरपालिका लखनऊ

क्र.0	विशिष्टिया	अभ्युक्ति
1	भवन आर0सी0सी0/आर0सी0 में निर्मित एवं फायर प्रतिरोधी ग्रेडिस्वेल कठ प्रयोग किया गया है।	आ (सी.पी.) सी. निमित्त
2	भवन में तलों की संख्या चार मंजिल से अधिक ऊँचाई अनुमत्य नहीं है।	दो मंजिल
3	भवन परिसर व आस पास ज्वलनशील व जहरीला पदार्थ की उपस्थिति	नहीं है।
4	भवन में स्टेयर केस की स्थिति भवन के बाह्य भाग में हो एवं चौड़ाई 4 से 6 फिट के मध्य हो।	5 डि. लगे हुए
5	लाइट व पानी की व्यवस्था	सम (सी.पी.) लगे हुए पानी का टैंक 5000ली.
6	भवन के कमरों में निकास हेतु दो दरवाजे हो	दरवाजों में दो दरवाजे हैं।
7	क्रियेन की भवन परिसर में स्थित	डि. लगे हुए हैं।
8	वाटर स्टोरेज टैंक की स्थिति	3400ली. है।
9	फायर फाइटिंग सिस्टम (अग्निशमन विभाग द्वारा अनापत्ति प्रमाण पत्र)	है
10	शौचालय की स्थिति	लगे हैं। (निम्नानुसार उपलब्ध)
11	आर्किटेक्ट का प्रमाण पत्र	लगा है (सी.पी.) है।

अतः स्तूल भवन नेशनल बिल्डिंग कोड के अनुरूप मान्य/अमान्य है, इसके नातिरका भविष्य में नद निर्माण किया जाता है कि तो वह नेशनल बिल्डिंग कोड के मानकों के अनुसार कराया जाये।



G.P. R.P. Awasthi
Educational & Welfare Trust

G.P. R.P. Awasthi
Chairman

G.P. R.P. Awasthi
Educational & Welfare Trust

G.P. R.P. Awasthi
Chairman

सहायक अभियंता

S.M.R. Jaipuria
CHAIRMAN

SETH M. R. JAIPURIA SCHOOL
KANPUR ROAD CAMPUS, LUCKNOW

PRINCIPAL
SETH M. R. JAIPURIA SCHOOL
KANPUR ROAD CAMPUS, LUCKNOW
AFFILIATION No. 2133273